



VKF Anerkennung Nr. 40419

Inhaber /-in
swisspor AG
Industriestrasse 559
5623 Boswil
Schweiz

Hersteller /-in
ESI-Synthetics GmbH
41751 Vliersen
Deutschland

Gruppe 151 - Gewebe, Vliese, Folien und Papiere

Produkt SWISSPOR BRANDSCHUTZVLIES

Beschreibung Glasseidengewebe aus technischem Textilglas, D=0,10-0,14mm, MA=120-130g/m²

Anwendung RF1

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.1/25-080-1' (25.07.2025), Prüfbericht 'PB 3.1/25-080-2' (25.07.2025), Klassifizierungsbericht 'KB 3.1/25-080-3' (25.07.2025)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716; EN 13823

Beurteilung Brandverhalten A2 - s1, d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 27.02.2026
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

