



VKF Anerkennung Nr. 26387

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
swisspor AG
6312 Steinhausen
Schweiz

Gruppe 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

Produkt SWISSPOR PIR TOP 023

Beschreibung Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30
-Wärmedämmung: Mehrschichtplatte EPS/PUR, D \leq 320mm
-Grundputz: armiert, D \geq 3mm
-Deckschicht: Putze D \geq 1,5mm und "harte Beläge"
-Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a]
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstell

Unterlagen MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1455.01' (16.07.2015), Prüfbericht 'MA39-VFA 2014-1455.01a' (17.07.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 05-07-2015-1' (01.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-2' (10.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-3' (24.09.2015); : System-Beschreibung 'Swisspor' (September 2015), Verarbeitungsrichtlinie 'Swisspor' (September 2015)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Klassifizierung siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom 27.11.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo