ZP/
(1)

Baumusterprüfbescheinigung
Type Examination Certificate

(2) **Ausgabe 01** ***Issue 01***

(3) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: *No. of Type Examination Certificate:*

ZP/B131/26

(4) Produkt: *Product:*

Anschlageinrichtung Typ A **Anchor device type A**

Typ: Type:

TS STFA EASY, TS STFA ZS

(5) Hersteller: *Manufacturer:*

TigaTech GmbH

(6) Anschrift: *Address:*

Derndorferberg 2
4501 NEUHOFEN / KREMS, ÖSTERREICH

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.

The design and construction of this product and any acceptable variation thereto are specified in the description of this type-examination certificate.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, bescheinigt dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllen.
Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt.
Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen.
Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the products mentioned under (4) meet the requirements of the standards listed under point 9.
The results of the type examination are laid down in the reports mentioned below.
This certificate only refers to the design and testing of the products described in accordance with the standards mentioned.
For the manufacture and placing on the market of the products, further requirements may have to be fulfilled which are not covered by this certificate.

(9) Norm(en) *Standard(s)*

DIN EN 795:2012, DIN CEN/TS 16415:2017

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

(10) Bericht(e) *Report(s)*

PB 26-109

(11) Beschreibung *Description*

Typ: TS STFA EASY

Type: TS STFA EASY

Die Anschlageinrichtung, Typ: TS STFA EASY (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Stehfalzdächern.
Die Befestigung der Anschlageinrichtung auf Stehfalzprofilen erfolgt durch jeweils zwei gekantete Klemmprofile an nebeneinanderliegenden Stegen des Stehfalzprofils. Die Klemmprofile umschließen jeweils einen Steg des Stehfalzprofils und sind mit vier Bohrungen (Ø 11 mm äußere Klemmschiene, bzw. 11 mm x 11 mm innere Klemmschiene) versehen. Mittels vier Schrauben M10 x 70 oder 75 oder 80 mm die Klemmen am Stehfalzprofil befestigt. An den Klemmen sind Führungshaken für eine Traverse angebracht. Zusätzlich ist die jeweils äußere Klemme mit einem nach innen gerichteten Winkel versehen.
Hieran wird die mit Langlöchern versehene, seitlich eingeschobene Traverse verschraubt. Mittig auf der Traverse ist eine Öse (Bild 2) gesichert oder alternativ drehbar verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.
Die Anschlageinrichtung ist für eine Belastung in alle Richtungen parallel zur Dachfläche vorgesehen.

The anchor device, type TS STFA EASY (Figure 1), serves as a single anchor point to protect up to three persons against falls. It is designed for installation on standing-seam roofs.
The device is attached to the standing-seam profiles using two bent clamping profiles per attachment point, secured to adjacent seams of the standing-seam profile. Each clamping profile encloses a seam of the standing-seam profile and features four holes (Ø 11 mm for the outer clamping rail; 11 mm x 11 mm for the inner clamping rail). The clamps are fastened to the standing-seam profile using four M10 bolts (lengths: 70, 75, or 80 mm). Guide hooks for a crossbar are attached to the clamps. Additionally, the outer clamp is fitted with an inwardly directed angle bracket.
A crossbar, featuring elongated holes, is slid in from the side and bolted to this bracket.
An eyelet (Figure 2) is secured or alternatively, bolted so that it can rotate at the center of the crossbar. Users can attach their personal fall protection equipment (PPE) to this eyelet for safety.
The anchor device is designed to withstand loads applied in any direction parallel to the roof surface.




Bild 1: Anschlageinrichtung
Typ: TS STFA EASY
Fig. 1: Anchor device type TS STFA EASY




Bild 2: Lasche, Typ: TS STFA EASY
Fig. 2: Flap, type: TS Lasche

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Typ: TS STFA ZS

Die Anschlageinrichtung, Typ: TS STFA ZS (Bild 3) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von einer Person gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Stehfalzdächern.
Die Befestigung der Anschlageinrichtung auf Stehfalzprofilen erfolgt durch zwei gekantete Klemmprofile mit der Länge 240 mm, die einen Steg des Stehfalzprofils umschließen und mit vier Bohrungen (Ø 11 mm äußere Klemmschiene, bzw. 11 mm x 11 mm innere Klemmschiene) versehen sind. Mittels vierer Schrauben M10 x 70 oder 75 oder 80 mm werden die Klemmprofile am Montageuntergrund befestigt.
An den beiden mittleren Schrauben wird zusätzlich ein Befestigungswinkel angebracht. An dessen oberen Ende ist eine Öse (Bild 2) gesichert oder alternativ drehbar verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.
Die Anschlageinrichtung ist für eine Belastung in alle Richtungen parallel zur Dachfläche vorgesehen.

Type: TS STFA ZS

The anchor device, type TS STFA ZS (Figure 3), serves as a single anchor point to protect one person against falls. It is designed for installation on standing-seam roofs.
The device is attached to the standing-seam profiles using two bent clamping profiles (240 mm in length) that enclose the seam rib; these profiles feature four holes (Ø 11 mm for the outer clamping rail; 11 mm x 11 mm for the inner clamping rail). The clamping profiles are secured to the mounting surface using four M10 bolts (lengths: 70, 75, or 80 mm).
A mounting bracket is additionally attached to the two middle bolts. An eyelet (Figure 2) is secured or alternatively, bolted in a rotatable manner to the upper end of this bracket. Users can attach their personal fall protection equipment (PPE) to this eyelet for safety.
The anchor device is designed to withstand loads applied in any direction parallel to the roof surface.




Bild 3: Anschlageinrichtung Typ: TS STFA ZS
Fig. 3: Anchor device type TS STFA ZS

(12) Ausgabestände dieser Bescheinigung: *States of issue of this certificate:*

Ausgabe *Issue*	Ausgabedatum *Date of issue*	Jobnummer *Job number*
ZP/B107/21-PZ	18.06.2021 / 2021-06-18	342376100
ZP/B131/26 (01)	03.08.2026 / *2026-08-03*	344033700

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils vorhergenannten Ausgabestände dieser Baumusterprüfbescheinigung.

The latest issue replaces the previous issues of this type examination certificate.

(13) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig bis

This type examination certificate is valid until

02.08.2031 / 2031-08-02

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 03.08.2026

Geschäftsführer *Managing Director*

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00